



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
в Слободском районе

## ПРЕДПИСАНИЕ № 18 ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

25 марта 2015г

При проведении плановой выездной проверки в отношении МКДОУ детский сад «Ромашка», расположенного по юридическому адресу: Кировская область, Верхнекамский район, п.Лесной, ул.Мопра, 50

и рассмотрении представленных документов: акта проверки, органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 32 от 25.03.2015г

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

1. Не обеспечены подводкой горячей воды умывальные раковины в туалетных средней, старшей, подготовительной групп, помещениях медицинского назначения (кабинет врача, изолятор) в соответствии с требованиями с п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в дошкольных образовательных организаций» утв. Постановлением Главного государственного сан. врача РФ от 15.05.2013 г № 26, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Не установлены закрывающиеся кабины у унитазов в старшей и подготовительной группах в соответствии с п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в дошкольных образовательных организаций» утв. Постановлением Главного государственного сан. врача РФ от 15.05.2013 г № 26, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Оборудовать туалетные помещения групповых отдельными водопроводными кранами для технических целей в соответствии с требованиями с п.п.94,17.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в дошкольных образовательных организаций» утв. Постановлением Главного государственного сан. врача РФ от 15.05.2013 г № 26, ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения 01.12.2016г.